

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Teplická 400**

PSC, obce: **417 40 Krupka**

K.ú., parcelní č.: **Krupka, st. 276**

Typ budovy: **vzdělávací zařízení**

Celková energetický vztažná plocha: **1 886,4 m²**




KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	1,20 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	116,1 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	158,8 kWh/(m ² .rok)	G
	Vytápění	128,2 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Příprava teplé vody	13,5 kWh/(m ² .rok)	G
	Osvětlení	17,0 kWh/(m ² .rok)	C

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

Osvědčení č.: **093**

Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **724 924.0**

Vyhotoveno dne: **21. květen 2025**

Podpis:

