

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Na Hamrech 602**

PSC, obce: **417 40 Krupka**

K.ú., parcelní č.: **Krupka, st. 1103**


Typ budovy: **vzdělávací zařízení**

Celková energetický vztahná plocha: **1 285,2 m²**




KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,31 W/(m ² .K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	55,4 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	81,2 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	63,6 kWh/(m ² .rok)	B
	Chlazení	1,3 kWh/(m ² .rok)	G
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Příprava teplé vody	8,4 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	7,9 kWh/(m ² .rok)	F

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

Osvědčení č.: **093**

Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **724 926.0**

Vyhotoveno dne: **21. květen 2025**

Podpis:

